

Date : 2022-10-14	Discipline : Électricité
Projet : École Saint-Georges Remplacement de la finition et des appareils d'éclairage intérieur	N° projet : VAL-00260110-A1
Propriétaire : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	

Cet addenda est constitué de 2 pages et de 2 plans.

Cet addenda fait partie intégrante du document de soumission et le modifie de la façon suivante :

1.0 QUESTIONS/RÉPONSES:

1.1 **Question #1 :** Notre sous-traitant en électricité aimerait savoir avec quelle entreprise d'alarme-incendie il doit travailler pour les travaux d'alarme-incendie associés dans cette école.

Réponse #1 : Panneau EST de Edwards. L'entreprise qui fait l'inspection annuelle est Joliette Sécurité.

1.2 **Question #2 :** Au plan A-201, des ventilateurs sont identifiés à enlever, nettoyer et réinstaller, est-ce qu'ils doivent être débranchés et rebranchés, car non montrés aux plans en électricité ?

Réponse #2 : Les ventilateurs sont installés au mur et leur alimentation est fait via un cordon d'alimentation à une prise. Le démantèlement et la réinstallation du ventilateur est fait en architecture.

1.3 **Question #3 :** Certains détecteurs de fumée, haut-parleurs et caméras sont à relocaliser dans le corridor, est-ce possible de savoir quels sont les entreprises qui s'occupent de l'entretien des systèmes d'alarme incendie, d'intercommunication et de surveillance dans cette école ?

Réponse #3 : Pour les travaux reliés aux haut-parleurs et les caméras, c'est le CSSMB qui va s'occuper de les enlever et de les réinstaller.

1.4 **Question #4 :** Au plan A-201, la note 4 indique que les modems WIFI seront déplacés par le CSSMB, cependant ils sont identifiés existant à relocaliser (EAR) aux plans en électricité, qui les relocalisera ?

Réponse #4 : Pour les travaux aux bornes WIFI, c'est le CSSMB qui va s'occuper de les enlever et de les réinstaller.

2.0 MODIFICATIONS AUX PLANS

2.1 Le plan E01A a été revu avec les modifications suivantes :

- Modification à la légende.
- Modification au tableau d'appareil d'éclairage.

2.2 Le plan E01 a été revu avec les modifications suivantes

- Retrait des symboles des haut-parleurs, caméras et bornes WIFI.
- Ajout de 2 prises par classes à démanteler et conserver l'alimentation pour remplacer le module de la prise existante par une nouvelle.
- Dans la vue en plan de démantèlement, ajout de l'identification des luminaires associés à leur interrupteur respectifs dans les classes.
- Ajout des notes générales B et C.
- Modification de la note spécifique 2.

Pièces jointes : plans E01A et E01

Préparé par : Marc-Olivier Arsenault, ing. N° OIQ : 5094700

Signature du représentant autorisé d'EXP

2022-10-14

Date