

Addenda N° 01

COHLMeyer

ARCHITECTURE

1 (514) 940 0223 2001, av. Laurier est
Montréal QC Canada H2H 1B8

COHLARCH.CA

Nom du projet : Université Concordia Réaménagement du 2^e Étage, Pavillon CL, 1665 Ste-Catherine Ouest
N° du projet: 2022-043
Date: 31 mai 2023

Les modifications suivantes apportées aux documents d'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement et feront partie du cahier des charges.

Instruction pour les soumissionnaires:

1. Devis Architecture, Section 10 22 19, Article 2.2 (.7) :
Modifier la phrase .7 comme suit,
« Produit de référence : Système de mur démontable OPTOS LP I, 25po, de Teknion,
Système de mur démontable LUZIO, d'Exanza, ou équivalent approuvé. »

2. Devis Architecture, Section 10 22 19, Article 2.4 (.1) :
Modifier la phrase .1 comme suit,
« Fabriquer la cloison selon les dimensions mesurées sur les lieux et les dessins d'atelier approuvés.
.1 Cadre : 1,3 po x 3-15/16 po, verre centré sur le cadre ou
.2. **Cadre : 1.75po x 3-1/2 po, verre centré sur le cadre.** »

ARCHITECTURE / ÉLECTRICITÉ / MÉCANIQUE: