

Addenda N° 03

Client : Université de Concordia

Projet : Rénovation salles de classe deuxième étage du CL au
campus SGW au 1665, boul. Sainte-Catherine Ouest à
Montréal

À : Soumissionnaires du projet

CC : François Proulx
Université de Concordia

**N° projet
client :** 22-043

Date : 2023.06.12

francois.proulx@concordia.ca

Description : Modification OFR & Éclairage

1. Généralités

- 1.1 La présente contient des modifications aux documents d'appel d'offres. Ces modifications devront être exécutées conformément aux documents contractuels.
- 1.2 L'entrepreneur doit inclure toutes les modifications décrites ci-dessous à sa soumission, en ajustant au besoin le coût et/ou l'échéancier des travaux.
- 1.3 Cet addenda fait suite aux questions des entrepreneur reliées à la portée des travaux en électricité.
- 1.4 Documents inclus : S/O

2. Mécanique/Électricité Rédigé par : L.Turriff Approuvé par : P.Stefano, ing.

2.1 Modification 1 – OFR

2.1.1 Le Tableau de Spécifications sur E-01 devrait lire, fourni et installé par l'entrepreneur électricien

2.2 Modification 2 – Éclairage

2.2.1 Tous les luminaires 2x4 dans la salle 220 au sud de l'axe E seront du nouveau type W.

2.2.2 Le nouveau type W sera Lithonia 2GTL4-48L-347-GZ10-LP840-LATC.

2.3 Modification devis

2.3.1 Les sections 26 50 00 et 28 31 00 ont été ajoutées au devis dans l'addenda 2.

Approbation du/des professionnel(s)

Veuillez confirmer la réception de ce document en inscrivant au formulaire de soumission le numéro et la date de cet addenda, à défaut de quoi votre soumission pourra être rejetée. Cet addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres.