

[C0003288 / 1727727](#)

19-067 (pavillon McConnell, génie) CFI IF 2020, Szkopek

Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues dans les documents d'appel d'offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci.

**AMENDEMENT(S)****Date/Heure de clôture**

Veillez noter que la date limite de réception des soumissions est reportée au 27 juin 2023. Pour l'heure limite et le lieu de dépôt des soumissions, les soumissionnaires doivent se référer au SEAO.

**Addenda – Mécanique | Électricité (devis et plans)**

Veillez consulter l'addenda n° 02 émis par Pageau Morel daté du 19 juin 2023, annexé à la présente.

**DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S)****QUESTION(S)/RÉPONSE(S)**

<i>Question</i>	<i>Réponse</i>
1) Le panneau EATON PRL-4X Power Xpert et ces disjoncteurs n'existe pas encore sur le marché, un prix serait peut-être disponible en juillet. Comment procédons dont nous?	Les panneaux et disjoncteurs PRLX sont présentement en vente chez tous les distributeurs autorisés par Eaton. Voir brochure. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur électricien de contacter des distributeurs.