

[C0003288](#) / 1727727

19-067 (pavillon McConnell, génie) CFI IF 2020, Szkopek

Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues dans les documents d'appel d'offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci.

AMENDEMENT(S)

DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S)

QUESTION(S)/RÉPONSE(S)

<i>Question</i>	<i>Réponse</i>
1) Le panneau EATON PRL-4X Power Xpert et ces disjoncteurs n'existe pas encore sur le marché, un prix serait peut-être disponible en juillet. Comment procédons dont nous?	<p>Les panneaux et disjoncteurs PRLX sont présentement en vente chez tous les distributeurs autorisés par Eaton. Voir brochure. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur électricien de contacter des distributeurs.</p> <p>Pour la portée des travaux indiqués à l'article 3.2.3 de la section 23 07 00, se référer à l'article 39 de la section 20 05 00 du devis électromécanique et aux plans d'architecture.</p> <p>Les produits à utiliser pour les scellements coupe-feu sont indiquées aux documents d'architecture.</p>