

Le 13 juin 2023

Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et l'entrepreneur devra indiquer sa réception sur la formule de soumission.

## **PARTIE 1 FORMULAIRE DE SOUMISSION**

### **1.1 Annexe IS-3 : PRIX VENTILÉ DE LA SOUMISSION**

- .1 Remplacer la ligne 26 « Électricité – Rétrofit du panneau électrique 131-PD-07(7-HALL1)-1G5 », pour lire « Électricité – Rétrofit du panneau électrique **131-PD-06(6-HALL1)-1G4** »

## **PARTIE 2 DEVIS ARCHITECTURE**

### **2.1 Section 08 11 00 Portes et bâtis en métal**

- .1 Réviser l'article 2.9.2 pour lire « Les éléments des bâtis doivent être assemblés avec précision, mécaniquement ou à onglet, puis être solidement soudés les uns aux autres **avec une soudure continue déposée** sur la paroi intérieure des profilés »

## **PARTIE 3 DESSINS ARCHITECTURE**

### **3.1 Dessin A-050 – NIVEAU 6 - PLANS DE DÉMOLITION**

- .1 Réviser la note de dessin #1 pour lire: « ÉQUIP. SCIENTIFIQUE EXIST. 'CRYOSTAT' À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. PROTÉGER AVEC PROTECTION TEMPORAIRE ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES: FOURNIR ET INSTALLER AUTOUR L'ÉQUIP. EXIST. FIXE : UNE PREMIÈRE COUCHE DU POLYÉTHYLÈNE, UNE PALISSADE ET UN TOIT ÉTANCHES AUX POUSSIÈRES CONSTITUÉS D'ÉLÉMENTS D'OSSATURE EN BOIS, DES DEUX (2) COUCHES DE CONTREPLAQUÉ ET UNE COUCHE DU MEMBRANE « BLUESKIN ». SCELLER LES JOINTS ET LE PÉRIMÈTRE AVEC DU RUBAN. DIMENSIONS APPROXIMATIVES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE 1650MM X 2250MM X 1900MM (HAUTEUR). CES DIMENSIONS INCLUENT UN ESPACE DE 150MM (MIN. REQUIS) TOUT AUTOUR DE L'ÉQUIP. EXIST. DIMENSIONS EXACTES ET LOCALISATION À COORDONNER AU CHANTIER AVEC LE PROPRIÉTAIRE. PHASAGE : PROTÉGER L'ÉQUIP. AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX A L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE 609; PENDANT LA DURÉE DE TRAVAUX DE LA MOBILISATION DANS LA SALLE 609 - PHASE 1, ET PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE LA PHASE 2. **AJOUTER UN PROTECTION TEMPORAIRE ADDITIONELLE POUR L'EQUIPMENT PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION; PERIODE D'INSTALLATION A COORDONNER AVEC LE PROPRIETAIRE.** »

**3.2 Dessin A-100 – NIVEAU 6 - PLANS DE CONSTRUCTION**

.1 Réviser le dessin selon les indications au dessin A-100 ci-joint.

**3.3 Dessin A-700 – DÉTAILS**

.1 Réviser les détails 3/A700, 6/A700, et 7/A700 selon les indications au dessin A-700 ci-joint.

**Fin de l'Addenda No. A-01**