

ADDENDA PAGEAU MOREL N° 01

--	--

Mécanique

Électricité

1 GÉNÉRAL

- 1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

2 PORTÉE

- 2.1 Ajout d'un cabinet ventilé inflammable sous comptoir.

- 2.2 Ajout d'une prise électrique dans le local 609.

- 2.2.1 Ajout d'une prise électrique dans le local 704.

- 2.3 **Question :** *Le devis électromécanique ne comprend aucune section Alarme incendie pour la division électrique. Une nouvelle cloche d'alarme incendie apparaît aux plans électriques page E009-131-ES-M0601. Quelle est la portée des travaux en alarme incendie pour la division électrique et quelle compagnie est responsable du système d'alarme incendie du bâtiment ?*

Réponse : La cloche d'alarme incendie est *Existant À Conserver (EAC)* sur le plan de démolition E009 et la cloche d'alarme incendie est *Existant Conservé (EC)* sur le plan modifié E009. Donc, il n'y a pas de travaux en alarme incendie.

- 2.4 **Question :** *(Annexe IS-3 : PRIX VENTILÉ DE LA SOUMISSIONS) Dans l'annexe IS-3 : Prix ventilé de la soumission, vous demandez un prix ventilé pour :26. Électricité – Retrofit du panneau électrique 131-PD-07(7-HALL1)-1G5, alors qu'au plan E015, vous parlez du panneau 131-PD-06(6-HALL1)-1G4. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de frappe?*

Réponse : Oui, cette erreur de frappe sera corrigée dans un addenda en architecture. On demande un retrofit pour le panneau 131-PD-06(6-HALL1)1G4 uniquement. L'annexe IS-3 sera modifiée en architecture.

ADDENDA PAGEAU MOREL N° 01

3 DESCRIPTION ÉLECTROMÉCANIQUE

3.1 Devis – Section

3.1.1 Aucune révision au devis.

3.2 Dessins MÉCANIQUE

3.2.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda.

3.3 Dessins ÉLECTRICITÉ

3.3.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda.

LISTE DES DESSINS

ÉMISSION	
DATE	2023-06-12
RAISON	Pou addenda 1

PAGE	NUMÉRO	TITRE DU DESSIN	RÉVISION	DESCRIPTION
M000	MX-M-0001	Page frontiscpice	0	Émis
M001	MX-M-LG01	Légende Mécanique	0	Émis
M002	MX-M-LG02	Tableaux Mécanique	1	Émis
M003	MG-M-0601	Protection incendie - 6e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M004	MG-M-0701	Protection incendie - 7e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M005	MP-E-0501	Plomberie - 5e étage - Existant	0	Émis
M006	MP-M-0601	Plomberie - 6e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M007	MP-M-0701	Plomberie - 7e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M008	MT-D-0601	Tuyauterie - 6e étage - Démolition	0	Émis
M009	MT-M-0601	Tuyauterie - 6e étage - Modifié	0	Émis
M010	MT-M-0701	Tuyauterie - 7e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M011	MT-M-0702	Tuyauterie - Gaz - 7e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M012	MV-M-0601	Ventilation - 6e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M013	MV-M-0701	Ventilation - 7e étage - Démolition/Modifié	1	Émis
M014	MV-M-0801	Ventilation - Salle Mécanique - 8e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M015	MR-M-0601	Régulation - 6e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M016	MR-M-0701	Régulation - 7e étage - Démolition/Modifié	0	Émis
M016	MR-M-0701	Régulation - 7e étage - Démolition/modifié	0	Émis
M017	MM-M-DG01	Multi-disciplinaire - Diagrammes	1	Émis
M018	MM-M-DT01	Multi-disciplinaire - Détails	0	Émis
M019	MM-M-DT02	Multi-disciplinaire - Coupes	0	Émis
M020	MM-M-DT03	Multi-disciplinaire - Coupes	0	Émis

LISTE DES DESSINS

ÉMISSION	
DATE	2023-06-12
RAISON	Pour addenda

PAGE	NUMÉRO	TITRE DU DESSIN	RÉVISION	DESCRIPTION
E001	131-EX-M-0001	Page frontispice	0	Émis
E002	131-EX-M-LG01	Légende, liste des appareils d'éclairage et chemin de câble	0	Émis
E003	131-EX-M-LG02	Légende (Suite)	0	Émis
E004	131-EX-D-DE01	Distribution électrique partielle - Sous-sol 2 - Démolition	0	Émis
E005	131-EX-D-DE02	Distribution électrique partielle - 6e et 7e étage - Démolition	0	Émis
E006	131-EX-M-DE02	Distribution électrique partielle - 6e et 7e étage - Modifié	0	Émis
E007	131-EE-M-0601	Éclairage - 6e étage - Démolition - Modifié	0	Émis
E008	131-EE-M-0701	Éclairage - 7e étage - Démolition - Modifié	0	Émis
E009	131-ES-M-0601	Services - 6e étage - Démolition - Modifié	1	Émis
E010	131-ES-M-0701	Services - 7e étage - Démolition - Modifié	1	Émis
E011	131-ES-M-MN01	Services équipements laboratoire - 6e et 7e étage - Pour information	0	Émis
E012	131-EC-M-0601	Cheminement des artères - 6e étage - Démolition - Modifié	0	Émis
E013	131-EC-M-0701	Cheminement des artères - 7e étage - Démolition - Modifié	0	Émis
E014	131-EX-M-DT01	Détails	0	Émis
E015	131-EX-M-DT02	Détails (Suite)	0	Émis
E016	131-EX-M-DT03	Détails (Suite)	0	Émis
E017	131-EX-M-PD01	Panneaux distribution - Niveau 6 - Existant - Démolition - Modifié	1	Émis
E018	131-EX-M-PD02	Panneaux distribution - Niveau 7 - Existant - Démolition - Modifié	1	Émis