

Projet	Collège Vanier – 404 Décarie	N° d'addenda	AD-ME-006
Préparé par	Julien Lavallée, ing. OIQ 5071064	N° de contrat	22207
Description	Ajustements suite aux questions des soumissionnaires- Modification mineures au devis	Date	2023-09-01

1. VENTILATION

1.1 Modifications aux devis

1.1.1 Table des matières

1.1.1.1 Révision des section de devis tel qu'illustré ci-bas

1.1.2 20 12 00 – Sommaire des travaux

1.1.2.1 SECTIONS RETIRÉES de la portée de ventilation

- 23 05 13 – Exigences générales concernant les moteurs d'appareils de CVCA
- 23 09 33 – Dispositifs électriques et électroniques de commande / régulation pour installations de CVCA
- 23 34 00 – Ventilateurs pour installations de CVCA.
- 23 34 25 – Ventilateurs d'admission d'air en toiture..
- 23 33 16 – Registres et clapets coupe-feu et de fumée.

1.1.2.2 SECTIONS AJOUTÉES

- 23 56 01 - Système de climatisation multizone à expansion directe à volume variable refroidi à l'air (VRF)
- 23 56 03 - Systèmes de climatisation bi-bloc
- 23 72 00 - Échangeurs récupérateurs de chaleur air-air complets avec ventilateurs.

1.1.3 23 33 14 – Registres d'équilibrage

1.1.3.1 Section ajoutée

FIN DE L'ADDENDA