

## ADDENDA PAGEAU MOREL N° 1

--	--

Mécanique

Électricité

### 1 GÉNÉRAL

1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

### 2 PORTÉE

#### 2.1 Mécanique

2.1.1 Modification de l'article 2.3.1.3 – Devis Section 22 40 00.

2.1.2 Modification de la note spécifique J au plan M004.

2.1.3 Remplacement d'une tête de gicleur supplémentaire.

#### 2.2 Électricité

2.2.1 Modifications dans la liste d'appareils d'éclairage pour le type DEL2 ainsi que l'ajout du type DEL5.

2.2.2 Ajout au mandat de l'éclairage dans les corridors communs.

2.2.3 Les postes d'appel simple ainsi que les prises hauteur comptoir dans les chambres n'ont plus d'interventions.

2.2.4 Modification au contrôle d'accès pour les portes des corridors communs

### 3 DESCRIPTION ÉLECTROMÉCANIQUE

3.1 Devis – Section 22 40 00

3.1.1 L'article 2.3.1.3 est modifié comme suit :

- .3 *Alimentation : tuyauterie et robinet d'arrêt, d'équerre, à vis, en laiton avec rosace, fini chrome DN 10 mm. Coordonner la longueur de la tuyauterie flexible en fonction de l'emplacement des robinets d'arrêts localisés dans la trappe d'accès.*

## **ADDENDA PAGEAU MOREL N° 1**

### 3.2 Dessins MÉCANIQUE

3.2.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda.

### 3.3 Dessins ÉLECTRICITÉ

3.3.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda.

## LISTE DE DESSINS

### Mécanique

ÉMISSION	
DATE	2023-10-26
RAISON	Émis pour addenda no.1

PAGE	NUMÉRO	TITRE DU DESSIN	RÉVISION	DESCRIPTION
M000	MX-M-0001	Page frontispice	0	
M001	MX-M-LG01	Légende, tableaux mécaniques et diagrammes de contrôles	0	
M002	MG-D-0401	Protection incendie - Niveau 4 - Démolition	1	Émis
M003	MG-M-0401	Protection incendie - Niveau 4 - Modifié	1	Émis
M004	MD-D-0401	Plomberie - Niveau 4 - Démolition	1	Émis
M005	MP-M-0401	Plomberie - Niveau 4 - Modifié	0	
M006	MV-D-0401	Ventilation - Niveau 4 - Démolition	0	
M007	MV-M-0401	Ventilation - Niveau 4 - Modifié	0	
M008	MM-D-T001	Multidisciplinaire - Toit - Démolition	0	
M009	MM-M-T001	Multidisciplinaire - Toit - Modifié	0	

