

SMITH VIGEANT architectes

ADDENDA

No :

A-01

Date: Le 8 février 2024

Projet No :

A22-777

Nom de projet **RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE –
PAVILLON RA – CAMPUS LOYOLA**
7200 Rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H4B 1R2

18-098

Les informations suivantes complètent ou remplacent selon le cas, les documents du dossier d'appel d'offres émis le 25 janvier 2024.

Le présent addenda s'incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné, s'ajoute au prix du contrat. Les révisions suivantes remplacent l'information contenue dans les dessins et les devis dans la mesure indiquée, et s'y incorporent. Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de quoi celle-ci pourrait être rejetée.

ARCHITECTURE

DEVIS

Sections : Modification(s)

09 64 66 Revêtement de sol en bois pour le sport

1. Nouvel article 2.05 :

2.05 PLINTHE MURALE RÉSILIENTE EN CAOUTCHOUC

2.05.1 Plinthe de caoutchouc murale ventilée en « L », résiliente à gorge, de 100 mm de hauteur et 7,94mm d'épaisseur par de 75 mm de largeur et 9,53mm d'épaisseur.

.1 Description : composition homogène en caoutchouc 100% synthétique, additifs et colorants de haute qualité selon la performance requise de ASTM F-1861, Type TS, Groupe 1 (solide) Standard Specification for Resilient Wall Base, fini satiné résistant aux éraflures, à l'usure, à la décoloration et au craquelage avec le temps. Permettant la circulation de l'air sous le plancher à travers des événements verticaux, semi-circulaires le long de la surface arrière.

.2 Résistance au feu : selon ASTM E 648 – Class I

.3 Couleur : VCO 40 Black (noir)

.4 Adhésif : à faible émissions de COV, selon les recommandations du manufacturier.

.5 Produit « Vent Cove de Johnsonite-Tarkett », ou équivalent approuvé.

2. Article retiré : 3.05 ENLÈVEMENT ET NETTOYAGE DES PLINTHES EXISTANTES

3. Remplacer l'article 3.06 par :

3.06 INSTALLATION DES PLINTHES

2.05.2 Apprêter et nettoyer les surfaces selon les recommandations du fabricant.

2.05.3 Fixer les nouvelles plinthes avec un adhésif selon les recommandations du fabricant.

2.05.4 Utiliser des coins extérieurs pré-moulés dans les angles saillants.

2.05.5 Assurer une protection des planchers de bois et les murs de peinture lors de l'installation et réparer toute égratignure et défaut.

09 67 20 Revêtement de sol aux résines

1. Nouveaux articles :
 - 2.03.1.1.3. : Produit acceptable : « Crackrepair » de Diamond stone ou équivalent approuvé.
 - 2.03.1.2.4. : Produit acceptable : « ShineSTONE 423 » de Diamond stone ou équivalent approuvé.
 - 2.03.1.3.5. : Produit acceptable : « ShineSTONE 423 » de Diamond stone ou équivalent approuvé.
 - 2.03.1.5.5. : Produit acceptable : « ShineSTONE 818 » de Diamond stone ou équivalent approuvé.
 - 2.03.2.2.2. : Produit acceptable : « ShineSTONE 900 » de Diamond stone ou équivalent approuvé.
 - 2.03.2.3.5. : Produit acceptable : « ShineSTONE 990 » de Diamond stone ou équivalent approuvé.

09 84 00 Composantes acoustiques d'intérieur

1. Nouvel article 2.02.1.4.2. : Panneau ALPHA-Glass HD par Alphabetin inc. ou équivalent approuvé.

DESSINS

Feuilles : Modification(s) :

A005 PLAN DE MOBILISATION

1. Ajout de la note spécifique MO03 : LES ACCÈS AUX TOITS DURANT LES TRAVAUX SONT À PRÉVOIR PAR L'ENTREPRENEUR.

D201 DÉMOLITION - PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI DU GYMNASÉ

1. Remplacer la feuille D201 par celle jointe en annexe.

A104 CONSTRUCTION – PLANS DE TOITURE

1. Remplacer la feuille A104 par celle jointe en annexe.

A201 CONSTRUCTION - PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI DU GYMNASÉ

1. Remplacer la feuille A201 par celle jointe en annexe.

A301 CONSTRUCTION – ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES

1. Remplacer la feuille A301 par celle jointe en annexe.

A501 CONSTRUCTION – DÉTAILS INTÉRIEURS

1. Remplacer la feuille A501 par celle jointe en annexe.

Toutes les pages

1. Remplacer la note D902 par la suivante : PLINTE EXISTANTE, CORNIÈRE EN ALUMINIUM ET CALES EN LIÈGE À DÉMOLIR, TYP. TOUT LE TOUR DU GYMNASÉ.
2. Remplacer la note C907 par la suivante : PLINTE MURALE RÉSILIENTE EN CAOUTCHOUC, TYP. TOUT LE TOUR DU GYMNASÉ.

FIN DE L'ADDENDA No A-01

