
C0008

Addenda

AD005

Projet	No de Projet	Date
HEC MONTRÉAL Travaux de réaménagement du niveau 03	23_645 Maître de l'ouvrage HEC Montréal	06 février 2024 Nombre de pages 1 page

Les informations qui suivent complètent (ou remplacent, selon le cas) les documents du dossier d'appel d'offre émis le 17 janvier 2024.

Le présent addenda s'incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être lu et interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné s'ajoute au prix du contrat. Les révisions qui suivent remplacent l'information contenue dans les dessins et les devis, dans la mesure indiquée, et s'y incorporent. Les soumissionnaires doivent accuser réception de cet addenda en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de quoi celle-ci pourrait être rejetée.

Réponses aux questions

Q : "Est-ce Pour les panneaux TX01 : Est-ce possible de spécifier le modèle de moulure désirée ?"

R : Non, car de même épaisseur que le TX01, voir section de devis **09 84 10 TRAITEMENT ACOUSTIQUE** au point **2.2.3.1**

3. Bordures:

1. En aluminium prépeintes, couleur au choix de l'architecte selon gamme de couleur standard du manufacturier sélectionné. La bordure devra être continue, au pourtour de la zone d'installation du **TX01** et de même épaisseur que le **TX01** sélectionné.

Q : " Svp confirmer le type de porte pour les cloisons vitrées sur montant à savoir si c'est des porte 8500-ME ou des porte type SR35 pour obtention STC35 ?"

R : Les modèles de portes proposés doivent répondre aux critères du devis. Le soumissionnaire devra s'assurer dans son choix de modèle de porte sélectionné qu'il fonctionne aussi avec l'échéancier du projet car l'échéancier est un facteur critique.

Pièce jointes : Sans objet.

Fin de l'addenda AD005



David Moreaux
Architecte – chargé de projet