

Client :	<u>UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL</u>	N° de référence (client) :	<u>18-098</u>	Addenda n° :	<u>M-01</u>
Projet :	<u>Réaménagement du gymnase - pavillon RA</u>	N° de projet :	<u>42516TTC</u>		
N° d'AO :	<u></u>	N° de commande :	<u></u>	Date :	<u>2024-02-09</u>

Préparé par :	<u>Kevin Simard-Amini, ing.</u>	<u></u>	<u>2024-02-09</u>
	Nom (lettres moulées)	Signature (ingénieur + sceau)	Date

**Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et il doit être transmis à tous les intervenants, puisqu'il a préséance sur tous les autres documents, sauf le contrat lui-même.**

**Objet :** Modifications aux documents émis pour appel d'offres en date du 19 janvier 2024.

## DESCRIPTION

### 1.01 DOCUMENT

A. Les documents suivants sont révisés :

1. Plan M-002 (émis).
2. Plan M-003 (émis).
3. Plan M-005 (émis).
4. Plan M-007 (émis).
5. Plan M-008 (émis).
6. Plan M-009 (émis).

### 1.02 DESCRIPTION

A. Plan M-002

1. Ajout d'une précision dans la légende.

B. Plan M-003

1. Le fluide à l'intérieur de la tuyauterie de chauffage, qui alimente les deux unités de ventilation existantes, est du glycol. La note D4 est modifiée en conséquence.

C. Plan M-005

1. La note générale G1 a été modifiée.

D. Plan M-007

1. Modification de la position d'installation du registre motorisé.
2. Ajout de la porte d'accès pour préciser sa nécessité, tel que mentionné au devis.

E. Plan M-008

1. Modification du diagramme et de la séquence de contrôle.

F. Plan M-009

1. La température bulbe sec de l'air à la sortie du serpentin électrique de l'UTA01-001-RA a été changée à 22,2 °C. Le modèle de l'unité a donc été modifié en conséquence.
2. Ajout de détails dans le tableau des unités de climatisation afin de montrer les conditions d'été, d'hiver et les spécifications du serpentin de chauffage électrique.

**FIN DE L'ADDENDA N° M-01.**