

Service de l'approvisionnement

HEC MONTRÉAL

7 Février 2024

**Appel d'offres no 2023-24-099:
Réaménagement du secteur 3.133 édifice CSC**

ADDENDA No 6

À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

Clarification:

Question:

Il est indiqué à l'addenda 04 que la dimension des panneaux TX01 demandé à la section 09 84 10 doivent être de 1800mm x 2438mm. Nous ne pouvons produire ces grandeurs. Le maximum est de 1206mmx 2413mm.

Est-ce que c'est accepté ?

Réponse:

Oui cela est accepté.

Fin de l'addenda