

Service de l'approvisionnement

HEC MONTRÉAL



9 février 2024

**Appel d'offres no 2023-24-099:
Réaménagement du secteur 3.133 édifice CSC**

ADDENDA No 7

À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

Clarification:

Question 1 :

Serait-il possible de savoir quelle est la compagnie qui s'occupe de l'alarme incendie à HEC Montréal?

Réponse 1 :

L'installation et la vérification des appareils peuvent être faites par n'importe quelle compagnie qualifiée pour ce genre de travaux, mais la programmation de nouvelles composantes dans le panneau d'alarme-incendie doit être faite par Johnson Controls.

Question 2 :

Les sous-traitants en ébénisterie demandent à avoir plus de précisions sur les fournisseurs de stratifié recommandés, car supposément, avec les mêmes spécifications de celles indiquées au devis, les prix diffèrent énormément d'un fournisseur à l'autre.

Réponse 2 :

Tout stratifié qui répond aux exigences du devis sera accepté.

Fin de l'addenda