

ADDENDA # 7

**Cet addenda peut faire l'objet d'une plainte à : l'Autorité des marchés publics.
La date limite pour formuler une plainte concernant cet addenda est le : 2024-12-13.
(Au plus tard deux jours avant la date limite de réception des soumissions.)**

Date : Le 10 décembre 2024
Appel d'offres : 24-149
Titre du projet : Réfection des finis intérieurs (plafonds et éclairage) - École primaire Saint-Clément Ouest
Date d'ouverture : Le 17 décembre à 11h00
Pour informations : Marilyn Kahla
Adresse courriel : Marilyn.Kahla@cssmb.gouv.qc.ca
No de pages : 7

Le CSSMB vous invite à prendre note des précisions suivantes :

Veillez prendre note des documents suivants lesquels font une partie intégrante du présent addenda :

- ADD-ELE-002
- ADD-MÉC-002

Veillez également prendre note des précisions suivantes lesquelles font suite à des questions reçues :

Mécanique-Électrique :

- Concernant le coordonnateur en mécanique-électrique, indiqué au point 1.32 COORDONNATEUR EN MÉCANIQUE – ÉLECTRICITÉ DE L'ENTREPRENEUR de la section 20 00 10, le surintendant de l'entrepreneur général est suffisant pour le rôle de coordonnateur pour toute la durée du projet.
- À des fins de précisions sur les spécifications pour les détecteurs de présence, l'entrepreneur doit fournir des détecteurs de présence à doubles technologies, infrarouge et ultrason.
- En ce qui concerne le conduit indépendant pour chaque borne WIFI, pour des fins de soumission, inclure un conduit par borne tel qu'indiqué aux plans.

Veillez noter que pour être admissible, une copie de cet addenda devra être dûment signée et jointe à votre formule de soumission.

Marilyn Kahla
Responsable de l'appel d'offres

Signature du représentant autorisé

Date

Nom de la compagnie en caractères d'imprimerie