

Le présent addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres ; le soumissionnaire est prié d'en prendre connaissance et d'inclure les frais relatifs à son contenu dans le montant de la soumission. Les documents d'appel d'offres sont modifiés de la façon indiquée ci-après.

NOTES GÉNÉRALES

Le présent addenda concerne le devis et les plans en architecture.

Nombre de pages total de l'addenda no. A1 en format 8 ½ x 11 : 2

Nombre de pages total de l'addenda no. A1 en format A1 : 2

GÉNÉRALITÉS

.1 Aucun

DEVIS EN ARCHITECTURE

.1 Section 08 80 00 – Vitrage

.1 Veuillez modifier l'épaisseur du verre à l'article 2.3 VERRE SIMPLE TYPE 2 comme ceci;

2.3 VERRE SIMPLE TYPE 2

.1 Usage : Vitrage acoustique (cloisons vitrées entre bureaux et corridors)

.2 Composition : **10mm** clair trempé

.2 Section 09 80 00 -Panneaux acoustiques

.1 Veuillez ajouter aux produits de références approuvés de l'article 2.2. PANNEAUX AVEC LATTES DE BOIS (PA2) ceci;

.7 Produit de référence :

.1 EH00-NB collection Harmony de Woodzco bois architectural

.2 Panneaux Akupanel (distribué par Print International)

.3 Panneaux Akupanel (distribué par Alphabetin)

.4 ou équivalent approuvé

PLANS EN ARCHITECTURE

- .1 PAGES A011 et A012– PLANS DE MOBILISATION
 - .1 Réémission complète des pages A011 et A012.

FIN DE L'ADDENDA A02

Pièces jointes :

- .1 Format A1 :
 - .1 Page A011 (1 page)
 - .2 Page A012 (1 page)

Préparé par Vanessa Dagenais, Architecte

Pour Héloïse Thibodeau architecte inc. (HTA)

Projet en consortium avec Yvon Lachance architecte (YLA)

