



NOTES GÉNÉRALES ÉQUIPEMENTS:

1 - L'ENTREPRENEUR DOIT RÉFÉRER AUX PLANS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ POUR LES DÉTAILS DE TOUS LES SERVICES REQUIS POUR LES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE.

NOTES PARTICULIÈRES SERVICES ÉQUIPEMENT

- E01 NOUVEAU DRAIN AU PLANCHER POUR ÉQUIPEMENTS 8 ET 9. VOIR MÉCANIQUE.
- E02 NOUVEAU ROBINET D'EAU FROIDE POTABLE ET ENROULEUR DE BOYAU AU MUR POUR REMPLIR LES RÉSERVOIRS DES ÉQUIPEMENTS 8 ET 9. VOIR MÉCANIQUE.
- E03 DRAIN EXISTANT AU PLANCHER. VOIR MÉCANIQUE.
- E04 NOUVEAU DRAIN LONGEANT LE BAS DU MUR JUSQU'AU DRAIN EXISTANT. DESSERVANT ÉQUIPEMENTS 21 ET 22 (HORS CONTRAT). VOIR MÉCANIQUE.
- E05 NOUVEAU DRAIN LONGEANT LE PLANCHER DÉBOUCHANT DANS LE DRAIN EXISTANT DE LA PAILLASSE V OU DANS UN NOUVEAU DRAIN DE PLANCHER. DESSERVANT ÉQUIPEMENTS 27, 28 ET RT 578. VOIR MÉCANIQUE.
- E06 NOUVEAU ROBINET D'EAU FROIDE POTABLE AU MUR POUR REMPLIR LE RÉSERVOIR DE L'ÉQUIPEMENT 22 (HORS CONTRAT). VOIR MÉCANIQUE.
- E07 NOUVEAU ROBINET D'EAU FROIDE POTABLE ET ENROULEUR DE BOYAU AU MUR POUR REMPLIR LE RÉSERVOIR DES ÉQUIPEMENT 21 (HORS CONTRAT). VOIR MÉCANIQUE.

GCS-CME ÉQUIPEMENT - HU 120.10

- CE 110 - Diffusion in Liquids & Gases - 1 of 3 (Gunt Hamburg)
- CE 110 - Diffusion in Liquids & Gases - 2 of 3 (Gunt Hamburg)
- CE 110 - Diffusion in Liquids & Gases - 3 of 3 (Gunt Hamburg)
- CE 310 - Supply Unit for Chemical Reactors (Gunt Hamburg)
- CE 310.01 - Continuous Stirred Tank Reactor (Gunt Hamburg)
- CE 310.05 - Plug Flow Reactor (Gunt Hamburg)
- ET 411C - Compression Refrigeration System (Gunt Hamburg)
- HM 112 - Fluid Mechanics Trainer (Gunt Hamburg)
- HM 115 - Hydrostatics Trainer (Gunt Hamburg)
- HM 250 - Fundamentals of Fluid Mechanics (Gunt Hamburg)
- HM 250.07 - Bernoulli's Principle Module (Gunt Hamburg)
- HM 284 - Series & Parallel Config. of Pumps (Gunt Hamburg)
- HM 150.05 - Hydrostatic Pressure in Liquids (Gunt Hamburg)
- WL 110 - Heat Exchanger Supply Unit (Gunt Hamburg)
- WL 110.01 - Tubular Heat Exchanger (Gunt Hamburg)
- WL 110.02 - Plate Heat Exchanger (Gunt Hamburg)
- WL 110.03 - Shell & Tube Heat Exchanger (Gunt Hamburg)
- WL 110.04 - Stirred Tank, double jacket & coil (Gunt Hamburg)
- WL 110.05 - Finned Tube Heat Exchanger (Gunt Hamburg)
- WL 202 - Fundamentals of Temp. Measurement (Gunt Hamburg)
- UOP7-MKII-G-CAN - Gas Absorption Column (Armfield) *
- DV 1/100/5 - Mini Continuous Distillation (Pignat) *
- C 200 - Bomb Calorimeter (PA Hilton)
- FBG30RSGA - Isothermal Refrigerator (ThermoFisher)
- RT-690 - Process Control Experimental Lab (Gunt Hamburg)
- CE-190 - Convection Drying (Gunt Hamburg)
- CE 715 - Rising Film Evaporation (Gunt Hamburg)
- RHPG-17 - Electrical Steam Generator 12 kW (Hoffman Pro)
- RT 578 - Control of Four Variables from Process Engineering (Gunt Hamburg) *
- RT 580 - Control Systems and Fault Finding (Gunt Hamburg) *

* Équipements futurs. Les travaux électromécaniques pour ces équipements sont hors contrat.

LÉGENDE

- ÉQUIPEMENT À INTÉGRER:
- X Équipement existant
 - X Équipement futur
- MOBILIER MOBILE DE LABORATOIRE
- A 24" x 30" (610 x 760 mm) Table pour équipement sur roulettes avec structure en acier peint époxy, surface en plastique stratifié massif. (H.C.)
 - B Sans objet
 - C 36" x 30" (915 x 760 mm) Table pour PC sur roulettes avec structure en acier peint époxy, surface en plastique stratifié massif. (H.C.)

ABBREVIATIONS

H.C. HORS CONTRAT

NOTE
L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou omission aux plans avant le début des travaux. L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans. Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à l'aide d'une échelle.

PLAN-CLÉ

ÉMISSION

NO.	AA.MM.JJ	ÉMIS POUR	PAR
3	26-06-30	ADDENDA 1	M.W.
2	26-06-19	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	M.W.
1	26-05-07	ÉMIS POUR COORDINATION	M.W.
0	26-04-02	POUR COMMENTAIRES / COORD	M.W.

SCEAU



ARCHITECTURE

Facilities Management
Concordia University
1550 Blvd. De Maisonneuve Ouest
Suite 1100
(QC) H3G 1N2

ING. MECH.-ÉLEC.

ING. STRUCTURE



PROJET
HU1 AMÉNAGEMENT D'UN
LABORATOIRE POUR CME

DESSIN	No. PROJET U.C.
PLAN D'AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT	26-021
FEUILLE	DATE
A-801	26-01-09
REVISION	ÉCHELLE
3	1:50
DESSIN	No. PROJET
MW	
APPROBATION	
MW	